

### Карточка учета основных технических характеристик котельной

Обслуживающее предприятие	ООО ЖКХ «Урал» Абзелиловского района
Дислокация	с.Целинный ул. С .Истамгалина
Вид собственности	муниципальный
<b>Наименование</b>	<b>Показатели</b>
Наименование котельной	Газовая котельная (Центральная)
Количество	1
Инв.№ по ЕГРОГД	№ 1
Кадастровый номер участка по ЕГРЗКР	-
Установленная мощность (Гкал/ч)	2,4
Подключенная мощность (Гкал/ч)	1,2
Основное назначение нагрузки (жилфонд, школа, больница)	Жилищный фонд, объекты соц.культбыта
Отапливаемый объем зданий (тыс.кв.м.)	13,98
Отапливаемая площадь всего (тыс.кв.м)	13,98
В т.ч. Площадь жилфонда (тыс.кв.м.)	5,952
Основной вид топлива	Газ
Резервный вид топлива	Дизтопливо
Расчетный объем емкостей резервного топлива (куб.м.)	15
Способ водоподготовки	ИОМС
Объем резервных емкостей воды (куб.м.)	4
Число котлов (ед.)	2
Марка котлов и год ввода	RSD-1000 , RSD-1500
Число вводов топлива (ед.)	1
Число вводов электроэнергии (ед.)	1
Число вводов водоснабжения (ед.)	1
Кол.счетчиков газа на вводах (ед.)	1
Кол. эл/счетчиков на вводах (ед.)	1
Кол.водосчетчиков на вводах (ед.)	Нет
Вырабатываемый теплоноситель (вода или пар)	Вода
Число выходов теплоносителя (ед.)	1
Кол.приборов учета на выходах(ед.)	Нет
Параметры теплоносителя	70/95
Марка счетчиков газа	RVG G 65
Резервная стационарная электростанция	нет
Резервная пеоредвижная электростанция	нет
Число резервных вводов электроэнергии	нет

Руководитель предприятия



Хидиятов Р.Г.  
(Ф.И.О.)

### Карточка учета основных технических характеристик котельной

Обслуживающее предприятие	ООО ЖКХ «Урал» Абзелиловского района
Дислокация	с.Целинный ул. Комсомольская, 1
Вид собственности	муниципальный
<b>Наименование</b>	<b>Показатели</b>
Наименование котельной	Топочная 18-квар. жилой дом
Количество	1
Инв.№ по ЕГРОГД	№ 2
Кадастровый номер участка по ЕГРЗКР	-
Установленная мощность (Гкал/ч)	0,16
Подключенная мощность (Гкал/ч)	0,08
Основное назначение нагрузки (жилфонд, школа, больница)	Жилищный фонд
Отапливаемый объем зданий (тыс.кв.м.)	7,1
Отапливаемая площадь всего (тыс.кв.м.)	0,945
В т.ч. Площадь жилфонда (тыс.кв.м.)	0,945
Основной вид топлива	Газ
Резервный вид топлива	Нет
Расчетный объем емкостей резервного топлива (куб.м.)	Нет
Способ водоподготовки	ИОМС
Объем резервных емкостей воды (куб.м.)	Нет
Число котлов (ед.)	2
Марка котлов и год ввода	Siberia-50 ; Siberia-25
Число вводов топлива (ед.)	1
Число вводов электроэнергии (ед.)	1
Число вводов водоснабжения (ед.)	1
Кол.счетчиков газа на вводах (ед.)	1
Кол. эл/счетчиков на вводах (ед.)	1
Кол.водосчетчиков на вводах (ед.)	Нет
Вырабатываемый теплоноситель (вода или пар)	Вода
Число выходов теплоносителя (ед.)	1
Кол.приборов учета на выходах(ед.)	Нет
Параметры теплоносителя	-30 +60
Марка счетчиков газа	ВК-G 16
Резервная стационарная электростанция	нет
Резервная пеоредвижная электростанция	нет
Число резервных вводов электроэнергии	нет

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Хидиятов Р.Г.**  
(Ф.И.О.)



### Карточка учета основных технических характеристик котельной

Обслуживающее предприятие	ООО ЖКХ «Урал» Абзелиловского района
Дислокация	с.Целинный ул.Ленина
Вид собственности	муниципальный
<b>Наименование</b>	<b>Показатели</b>
Наименование котельной	Топочная детского сада
Количество	1
Инв.№ по ЕГРОГД	№3
Кадастровый номер участка по ЕГРЗКР	-
Установленная мощность (Гкал/ч)	0,08
Подключенная мощность (Гкал/ч)	0,04
Основное назначение нагрузки (жилфонд, школа, больница)	Детский сад
Отапливаемый объем зданий (тыс.кв.м.)	3,7
Отапливаемая площадь всего (тыс.кв.м)	1
В т.ч. Площадь жилфонда (тыс.кв.м.)	-
Основной вид топлива	газ
Резервный вид топлива	Нет
Расчетный объем емкостей резервного топлива (куб.м.)	нет.
Способ водоподготовки	Нет
Объем резервных емкостей воды (куб.м.)	0,8
Число котлов (ед.)	2
Марка котлов и год ввода	Siberia-50.Siberia-50
Число вводов топлива (ед.)	1
Число вводов электроэнергии (ед.)	1
Число вводов водоснабжения (ед.)	1
Кол.счетчиков газа на вводах (ед.)	1
Кол. эл/счетчиков на вводах (ед.)	1
Кол.водосчетчиков на вводах (ед.)	Нет
Вырабатываемый теплоноситель (вода или пар)	Вода
Число выходов теплоносителя (ед.)	1
Кол.приборов учета на выходах(ед.)	Нет
Параметры теплоносителя	70/95
Марка счетчиков газа	ВК-G 16
Резервная стационарная электростанция	нет
Резервная пеоредвижная электростанция	нет
Число резервных вводов электроэнергии	нет

Руководитель предприятия

Хидиятов Р.Г.  
(Ф.И.О.)

